



Ordinanza n. 128

Del, 14-7-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010 e succ.)

VISTA la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno prot. n. 18793 del 6.7.2010, pervenuta in data 12.7.2010 al prot. 30910, redatta a seguito di sopralluogo, dalla quale si rileva che la soc. ALIMER srl. cui rapp. leg. risulta il sig. Mauro Bruno, in loc. Feudo alla Via Vignone 19, non ha certificato di prevenzione incendi e non osserva le norme vigenti in materia di prevenzione incendi per il deposito di gasolio da 5000 lt. Dotato di pistola erogatrice in località Feudo alla via Vignone 19, ed è ritenuta necessaria la rimozione ad horas;

VISTO che per quanto sopra riportato non è stato rispettato quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 29.7.1982, n. 577 e dall'art. 3 del D.P.R. 12.1.1998, n. 37;

CONSIDERATO pertanto di voler adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO la vigente legislazione antinfortunistica;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Al sig. Mauro Bruno amm. della soc. ALIMER in Capaccio, località Feudo, alla Via Vignone n. 19,

DI FAR SVUOTARE, BONIFICARE E RIMUOVERE

il Serbatoio di gasolio da 5000 lt. Dotato di pistola erogatrice in località Feudo alla via Vignone 19, con procedure di sicurezza, fino alla regolarizzazione dell'impianto in materia di prevenzione incendi.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, **MAURO BRUNO** amm. della soc. ALIMER in Capaccio alla via Vignone n. 19, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- b) All'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Salerno;
- c) Al Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS di Salerno;
- d) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di relazionare sulla esecuzione del presente provvedimento e di relazionare in merito.

Il responsabile del servizio
Geom. Mario BARLOTTI