



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 486 DEL 03-12-2010

**Oggetto: Progetto Comune di Agropoli "Collegamento della rete fognaria di Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio" Approvazione.**

L'anno duemiladieci il giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 11.30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti	
1	TARALLO LORENZO GERARDO	Vice Sindaco	SI	
2	CIUCCIO ROBERTO	Assessore		SI
3	GUGLIELMOTTI EUGENIO	Assessore	SI	
4	NACARLO SALVATORE	Assessore		SI
5	IANNELLI ANTONIO	Assessore	SI	

Assiste il segretario **Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso

- che l'ambito territoriale dei Comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Giungano, Ogliastro Cilento, Roccadaspide e Trentinara è interessato da un programma che riguarda il collegamento all'impianto di depurazione di Varolato del Comune di Capaccio, esistente ed in esercizio dal 1999, delle reti fognarie a servizio dei comuni suddetti;
- che il progetto generale, riguardante le opere del sistema depurativo e di collettamento del sub ambito 3C del Piano d'ambito dell'ATO 4 interessante la rete fognaria per la sistemazione ambientale dell'area compresa tra i corsi del fiume Sele e del fiume Solofrone, veniva trasmesso all'Ente d'Ambito con nota n. 12448 in data 15/05/2002;
- che il comune di Capaccio, nell'ambito del proprio programma pluriennale, ha già dato esecuzione, attraverso altrettante progettazioni esecutive/cantierabili, a numerosi interventi interessanti la realizzazione del programma suddetto, tra cui un primo lotto funzionale riguardante il collegamento all'impianto di depurazione di Varolato del Comune di Agropoli (tratto di Capaccio) finanziato dalla Regione Campania con decreto n. 82/146 del 14/07/2004 e allo stato già realizzato;
- che l'Amministrazione comunale di Capaccio nel tempo si è fatta promotrice di una serie di iniziative tese a consolidare una politica di sistema e ha provveduto a stipulare appositi accordi di programma al fine di attivare tutte le risorse disponibili per il completamento delle opere con particolare priorità agli interventi relativi ai territori caratterizzati dalla maggiore pressione antropica;
- che in data 01/03/2005 e 22/07/2005 venivano sottoscritti rispettivamente gli accordi di programma con il Comune di Altavilla Silentina ed il Comune di Agropoli,
- che sulla base di tali accordi sono stati trasferiti alle suddette Amministrazioni i progetti esecutivi dei lotti funzionali di pertinenza che hanno formato oggetto di specifici atti approvativi ed istanze di finanziamento presso la Regione Campania-Assessorato al Ciclo Integrato delle Acque;
- che il comune di Agropoli sulla scorta dell'Accordo di programma stipulato con il comune di Capaccio il 22 luglio 2005 in ordine alla realizzazione dei progetti finalizzati alla esecuzione dei lavori interessanti la realizzazione di "Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele e Solofrone – collegamento all'impianto di depurazione di Capaccio dei reflui dei comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento, Giungano, Trentinara, Rocca d'Aspide, Albanella e Altavilla Silentina" ha acquisito il finanziamento necessario alla realizzazione dei "Lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio";
- che il Comune di Agropoli con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 16/11/2010 al n. 47987 ha trasmesso il progetto esecutivo cantierabile dei lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio ed ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori da eseguire nel Comune di Capaccio;

**Visto** il progetto trasmesso dal Comune di Agropoli composto dai seguenti elaborati: Sezione Architettonica: Relazione tecnica di variante, sistemazione esterna stazione di sollevamento Agropoli 1, sistemazione esterna stazione di sollevamento Agropoli 2, sistemazione esterna stazione di sollevamento Capaccio; Sezione idraulica: relazione generale, relazione specialistica, relazione di calcolo idraulico; Grafici sezione idraulica: planimetria collettore fognario – quadro di unione, planimetria collettore fognario – tratto 1, planimetria collettore fognario – tratto 2, planimetria collettore fognario – tratto 3, planimetria collettore fognario – tratto 4, profilo altimetrico collettore fognario – tratto 1, profilo altimetrico collettore fognario – tratto 2, profilo altimetrico collettore fognario – tratto 3, profilo altimetrico collettore fognario – tratto 4, particolari costruttivi, manufatto di selezione delle portate, linea trattamenti preliminari acque diluite, linea trattamenti preliminari acque nere;

**Vista** la relazione del responsabile del Settore IV – LL.PP. prot. 49711 del 25/11/2010, allegata sub "A" alla presente deliberazione, nella quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del summenzionato progetto e, quindi, all'esecuzione delle opere nel territorio di Capaccio nelle proprietà dell'Ente, a condizione che vengano eseguite le prescrizioni nella stessa riportate;

**Ritenuto** di approvare il progetto con le prescrizioni dettate nella relazione del responsabile del Settore IV e di autorizzare il Comune di Agropoli all'esecuzione dei lavori nel territorio comunale, nelle proprietà dell'Ente;

**Acquisito** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal responsabile del Settore IV - LL.PP., ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00 recante il TUEL;

**Acquisito** il parere favorevole in merito alla regolarità finanziaria della presente proposta espresso dal responsabile del Settore II – servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00 recante il TUEL;

Con votazione unanime ed in forma palese,

### **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di approvare il progetto relativo all'intervento *"lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all'impianto di depurazione di Capaccio"* trasmesso dal Comune di Agropoli in data 16/11/2010 al n.47987 del prot. gen. del Comune, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegata relazione sub "A" del responsabile apicale del Settore IV – LL.PP. prot. 49711 del 25/11/2010;
- 3) Di autorizzare il Comune di Agropoli all'esecuzione dei lavori nel territorio del Comune di Capaccio, nelle proprietà dell'Ente, subordinando la messa in esercizio degli impianti e l'immissione dei reflui nel proprio impianto alla verifica delle prescrizioni rese nel parere del Responsabile del Settore IV – LL.PP.
- 4) Di dare atto che l'effettiva immissione dei reflui avverrà a seguito di redazione del piano economico finanziario.
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Agropoli

Con separata votazione e sempre all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D. Lgs. n.267 del 18/08/00 recante il TUEL



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore IV  
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza  
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email [isettorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:isettorequarto@comune.capaccio.sa.it)

Prot. n. 49711

Capaccio, 25 novembre 2010

Alla Giunta Comunale  
Al Direttore Generale  
Al Segretario Generale  
SEDE

**OGGETTO:** Progetto di collegamento dell'impianto fognario di Agropoli al sistema depurativo di Capaccio – Parere di competenza.

Con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 47987 del 16 novembre 2010, il Responsabile del procedimento del comune di Agropoli, dott. arch. Giuseppe Bilotti, ha trasmesso il progetto relativo al collegamento dell'impianto fognario di Agropoli al sistema depurativo di Capaccio.

Nella medesima nota si richiedeva l'autorizzazione alla esecuzione delle opere previste sul territorio del comune di Capaccio come indicate nel progetto esecutivo cantierabile depositato in data 27/10/2010 al n. 32178 al protocollo del comune di Agropoli.

A questo riguardo, lo scrivente, titolare delle funzioni relative ai Lavori e alle Opere Pubbliche comunali, a seguito dell'esame del progetto rappresentato negli elaborati trasmessi, fermo restando i necessari ulteriori pareri di competenza di altri enti in merito alla tipologia di opera, esprime le seguenti considerazioni:

- 1 è necessario acquisire agli atti dell'ufficio gli elaborati tecnici e grafici di dettaglio relativi al progetto (comprensivi del manufatto di sconnessione idraulica in P4.11) prima della consegna e messa in esercizio degli impianti;
- 2 è necessario preliminarmente eseguire il rilievo e l'ispezione della condotta esistente in località Torre di Mare che riceverà i reflui convogliati dalla condotta in pressione per trasportarli all'impianto di sollevamento della Villa comunale di Torre e, nel caso, realizzare i necessari interventi di pulizia ed espurgo;
- 3 è necessario realizzare l'intervento di potenziamento del primo tratto della condotta di cui al punto precedente che deve essere adeguata alle nuove portate (lunghezza prevista circa 330 ml);
- 4 per garantire il funzionamento della stazione di sollevamento di Torre è necessario provvedere alla fornitura e messa in opera di n. 2 pompe aggiuntive Flygt mod.CP 3300 MT o equivalenti aventi le seguenti caratteristiche  $Q=170$  l/sec,  $H= 11,50$  m,  $P= 34$  KW, nonché provvedere all'adeguamento e potenziamento del quadro elettrico e l'installazione di un adeguato sistema di telecontrollo.
- 5 è necessario realizzare nell'area della stazione "Agropoli 2" dei seguenti: a) un manufatto con installazione di un misuratore di portata sulla condotta di mandata da utilizzare per la contabilizzazione dei volumi immessi nella rete di Capaccio al fine del ribaltamento della tariffazione, e b) manufatto con installazione di un

analizzatore in continuo della qualità dei reflui in arrivo.

Le analisi in continuo 24 h/24 h, devono monitorare i seguenti parametri: Portata, pH, Temperatura, Conducibilità, TOC, Ammoniaca. I valori ottenuti verranno registrati, oltre che su computer, su carta vidimata dal Sindaco di Agropoli; i tracciati saranno inviati ogni settimana al Comune di Capaccio che ne provvederà alla conservazione per un periodo di 5 anni. In caso di malfunzionamenti degli strumenti per periodi superiori alle 8 ore sarà effettuata comunicazione scritta al Sindaco di Capaccio.

L'analizzatore in caso di superamento dei parametri analizzati – mediante un controllore logico programmabile (PLC) – comanda l'interruzione automatica del funzionamento delle pompe. A questo riguardo si installeranno valvole a clapet allarmata sullo scarico di emergenza degli impianti atti all'interruzione automatica del funzionamento delle pompe delle stazioni "Agropoli 1" e "Agropoli 2".

Il funzionamento dell'analizzatore e lo stato dei parametri monitorati deve essere accessibile in tempo reale via web da parte del Comune di Capaccio.


Si evidenzia la necessità che tali prescrizioni siano tutte eseguite preliminarmente alla consegna e alla messa in esercizio degli impianti pena l'impossibilità per l'Ente di accettare le opere e di consentire l'immissione dei reflui nel proprio impianto.


In quanto precede è il parere favorevole dello scrivente.



Responsabile del Settore  
Arch. Rodolfo SABELLI

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO: <u>LL. PP.</u>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) <u>03-12-2010</u>	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) <u>03-12-2010</u>	

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA) _____	_____

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale

F. To

Il Sindaco

F. To

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.
Data <u>26 DIC. 2010</u>
Il Segretario Generale <u>F. To</u>

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____
Il Segretario Generale

Trasmessa al Capigruppo Consiliari
con nota del <u>26 DIC. 2010</u>
Il Segretario Generale <u>F. To</u>

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
<input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
<input type="checkbox"/> Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data <u>26 DIC. 2010</u>
Il Segretario Generale <u>F. To</u>