



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 647 del 26/11/2010

Del Registro Generale n. 2132 del 1 DIC. 2010

OGGETTO: Verifiche impianti termici a servizio degli edifici comunali -
Impegno di spesa e liquidazione alla Soc. "Meridionale Multiservice S.p.A."-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione anno 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n° 193 del 05/05/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2010 e di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'Art. 151 "*Principi in materia di contabilità*", l'Art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'Art. 184 "*Liquidazione di spesa*", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato

Che l'Ente Provincia di Salerno, in ottemperanza alla legislazione vigente, ha attivato il servizio di verifica degli impianti termici presenti nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, affidandone l'attuazione alla Società partecipata "Meridionale Multiservice S.p.A.";

Che la Società "Meridionale Multiservice S.p.A." nel periodo dal 19 al 29/10/2010 ha provveduto ad effettuare, previo avviso di controllo, lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali di Capaccio, rilasciando i rapporti di prova per ogni singolo impianto con il relativo importo da versare a carico dell'Ente Comune di Capaccio;

Visto il prospetto allegato Sub "A", dal quale si evince l'importo complessivo pari a € 3.140,00 dovuto alla Soc. "Meridionale Multiservice S.p.A." per le verifiche effettuate presso gli impianti termici a servizio dei vari edifici comunali;

Ritenuto di dover impegnare la somma necessaria e liquidare la stessa alla Soc. "Meridionale Multiservice S.p.A.", in quanto la stessa ha regolarmente espletato le verifiche di che trattasi;

Visto l'Art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;


D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di impegnare, come impegna, la somma complessiva di € 3.140,00 sull'intervento n. 2010501 cap. 09 del bilancio 2010, per i motivi descritti in premessa;
3. Di liquidare, come liquida, la somma di € 3.140,00 mediante versamento sul conto corrente postale n° 46945507 intestato alla Soc. "Meridionale Multiservice S.p.A.", con l'indicazione quale causale del versamento: "*Verifiche impianti e centrali Comune di Capaccio*";
4. Di far gravare la spesa complessiva di € 3.140,00 sull'intervento n. 2010501 cap. 09 del bilancio 2010, per i motivi descritti in premessa;
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
7. Di notificare la presente alla Soc. "Meridionale Multiservise S.p.A." con sede in Viale Andrea De Luca, 22/I - Località Fuorni, Z.I. - 84131 - Salerno.

A/F

Il Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli



COMUNE DI CAPACCIO (SA) - IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI														Rapporto di prova "Soc. Meridionale Multiservice S.p.A."										
Descrizione edificio	Codice Impianto	CALDAIA						BRUCIATORE						Esame documentazione					Prescrizione					
		Descrizione				Potenza Termica		Tipo		Potenza		Alim.		Libretto centrale	Libretto use e manutenzione	CPI per impianti > 116 Kw	Dichiarazione conformità	Ultimo controllo ISPES/ASL	Data rapporto di prova	Manufatto centrale termica	Caldaia	Bruciatore	Importo dovuto per le verifiche	
		Marca - Modello	Matricola	Basamento	Murale	Focolare Kw	Utile Kw	Marca - Modello	Matricola	Min.	Max	GPL	Gasolio											
1 Sede comunale Capaccio Capoluogo	115493	Riello RTQ 165	3395063698	1		217,00	200,50	Riello RBL Gulliver	3739800	142,00	296,00		x	NO	SI	NO	SI	//	18/10/2010	C.P.I., Coibentazione tubi, tabella gradi giorno	//	//	€ 200,00	
2 Sede comunale Capaccio Scalo	115492	Riello RBL 2 RCT 11	1298719142	1		96,90	87,20	Riello RBL Gulliver	1059100220	35,00	91,00	x		NO	NO	//	NO	//	22/10/2010	Apertura filo pavimento, tabella gradi giorno	//	//	€ 120,00	
3 Caserma Carabinieri Capaccio Capoluogo	92813	Riello Nuova Residenze	22512058903		1	31,00	28,00					x		NO	NO	//	NO	//	18/10/2010	Dich. Conformità, tabella gradi giorno, Vietare autorimessa	//	//	€ 160,00	
	92813	Riello Nuova Residenze	22462052657		1	31,00	28,00					x		NO	NO	//	NO	//	18/10/2010	Dich. Conformità, tabella gradi giorno, Vietare autorimessa	//	//		
4 Alloggio Comandante C.C. Capoluogo	94375	Ferrolti			1							x		NO	NO	//	//	//	29/10/2010	Dich. Conformità			€ 80,00	
5 Alloggio Sottufficiale C.C. Capoluogo	116493	Ferrolti			1							x		NO	NO	//	//	//	29/10/2010	Dich. Conformità, Foro prelievo fumi			€ 80,00	
6 Edificio Giudice di Pace Capaccio Capoluogo	115416	Biasi	TN AR 80	1		103,40	94,80	Riello - 453M1	558896	95,00	213,00		x	NO	SI	//	NO	//	18/10/2010	Dich. Conformità, tabella gradi giorno	//	//	€ 120,00	
7 Palestra comunale Capaccio Scalo	115415	Lamborghini Nova Prex	48492	1		109,00	//	Lamborghini	58M96	77,00	166,00		x	NO	NO	//	NO	//	20/10/2010	Dich. Conformità, Leva a strappo, analisi fumi	//	//	€ 120,00	
N.C. Biblioteca comunale		Impianto attualmente dismesso (dal 2003)																						€ -
8 Scuola primaria con annessi uffici Direzione 1° Circolo - Capaccio Capoluogo	90774	Riello 3300 63	3098263625	1		80,00	73,10	Riello RBL Gulliver	1189100085	35,00	91,00	x		NO	SI	SI	SI	//	19/10/2010	Tabella gradi giorno	//	//	€ 120,00	
9 Scuola materna e media con annessi uffici Presidenza "Carducci" - Capaccio Capoluogo	19807	Riello RTQ 255 35	23049260451	1		255,00	243,30	Riello RBL RS 34/1MZ	2518000440	70,00	390,00	x		NO	SI	SI	SI	//	18/10/2010	Tabella gradi giorno	//	//	€ 200,00	
10 Scuola primaria Spinazzo	117365	Riello 330045	3438249170	1		57,00	52,00	Riello RBL Gulliver	1069100066	35,00	91,00	x		NO	SI	SI	SI	//	22/10/2010	Tabella gradi giorno	//	//	€ 100,00	
11 Scuola primaria Tempa San Paolo	19728	FER GGN N80	230230050	1		103,30	93,00	Riello RBL Gulliver	1232100289	65,00	189,00	x		NO	NO	NO	NO	//	20/10/2010	Dich. Conformità - Canna fumaria - Foro prelievo fumi	//	//	€ 120,00	
N.C. Scuola materna e primaria Borgo Nuovo		Riello RTQ 130	3375059561	1		166,00	152,00	Riello		110,00	246,00	x		NO	SI	NO	SI	//		Impianto momentaneamente disattivato causa lavori in corso			€ -	
12 Scuola materna, primaria e media Vannulo	19729	Riello RTQ 130	3462664016	1		166,00	152,90	Riello RBL Gulliver	1452100194	110,00	246,00	x		NO	SI	NO	SI	//	20/10/2010	C.P.I. - Tabella gradi giorno - Analisi fumi	//	//	€ 200,00	
N.C. Scuola materna Spinazzo																				Impianto fermo			€ -	
13 Scuola materna e media Scigliati	114561	Riello 330080	3266107284	1		100,00	91,50	Riello RBL Gulliver	1377100087	65,00	189,00	x		NO	SI	//	SI	//	22/10/2010	Analisi fumi - Tabella gradi giorno	//	//	€ 120,00	
14 Scuola materna, primaria e media Licinella	19731	Battur BAR 155	5000853	1		154,50	140,00	Riello RBL Gulliver	1361100217	65,00	189,00	x		NO	NO	SI	SI	//	21/10/2010	Analisi fumi - Tabella gradi giorno	//	//	€ 200,00	
15 Scuola primaria con annessa palestra - Capaccio Scalo	90558	Riello RTQ 130	3265045166	1		166,00	152,90	Riello RBL Gulliver	1285100178	110,00	246,00	x		NO	SI	NO	SI	//	21/10/2010	C.P.I. - Tabella gradi giorno	//	//	€ 200,00	
16 Scuola primaria Gromola	115454	Riello RTQ 166 35	23089263585	1		166,00	158,70	Riello RBL Gulliver	1089100004	110,00	246,00	x		NO	SI	SI	SI	//	19/10/2010	Tabella gradi giorno	//	//	€ 200,00	
17 Scuola primaria Ponte Barizzo	19727	Riello 330080	3172659958	1		100,00	N.C.	Riello RBL Gulliver	1381100237	65,00	189,00	x		NO	NO	NO	NO	//	20/10/2010	Dich. Conformità - Tabella gradi giorno	//	//	€ 120,00	
18 Scuola primaria Laura	115453	Riello 330063	3089263622	1		80,00	73,00	Riello RBL Gulliver	1189100081	35,00	91,00	x		NO	NO	SI	SI	//	21/10/2010	Tabella gradi giorno	//	//	€ 120,00	
19 Scuola materna Precuiali	115455	Riello 330063	3452663845	1		80,00	73,10	Riello RBL Gulliver	1472100260	35,00	91,00	x		NO	SI	//	NO	//	22/10/2010	Dich. Conformità - Tabella gradi giorno	//	//	€ 120,00	
20 Scuola materna Capaccio Scalo	1153	Riello 28k1535	PR046003627		1	30,00	27,90	//	//			x		NO	NO	NO	NO	//	19/10/2010	Dich. Conformità	//	//	€ 80,00	
	117245	Riello 28k1535	PR046003623		1	30,00	27,90	//	//			x		NO	NO	NO	NO	//	19/10/2010	Dich. Conformità	//	//	€ 80,00	
21 Scuola materna Cafasso	19730	Ideal Clima	La Murale AE 23		1	25,80	23,30	//	//			x						//	19/10/2010	Chiusura foro comunicazione con l'interno	//	//	€ 80,00	
22 Scuola media Capaccio Scalo e Presidenza "Z.Bianco"	19726	Riello RTQ 250	3372662517	1		318,00	289,70	Riello RBL RS 28/1	2472000193	163,00	349,00	x		NO	NO	NO	NO	//	19/10/2010	Tabella gradi giorno	//	//	€ 200,00	
Importo totale																					€ 3 140,00			




Geom. Antonio Franco
Franco

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE




**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 30.11.2010

prot. 50283

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 DIC. 2010 al _____

IL RESPONSABILE

