



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11 Email urbanistica@paestum.org

Ordinanza n. 76

Del 03 GIU 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010, n. 380 e succ.)

VISTA la comunicazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando di Salerno del 17.5.2011 n. 12447, pervenuta il 25.5.2011 al prot. 19373, con la quale si segnala che lo stabilimento dell'attività Caseificio Torricelle Soc. Coop. in liquidazione in via Torricelle 1 non è provvista di certificato prevenzione incendi e non ha osservato le norme di sicurezza riportate nel D.M. 14.5.2004 per il serbatoio GPL fuori terra da 3000 lt. marca Walter Tosto, a servizio di caldaie installate in locale di libero accesso ove è depositato materiale vario non pertinente l'impianto ;

VISTO che per quanto sopra riportato non è stato rispettato quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 29.7.1982, n. 577 e dall'art. 3 del D.P.R. 12.1.1998, n. 37 e s.m.i;

CONSIDERATO pertanto di voler adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO la vigente legislazione antinfortunistica;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Al rappresentante legale della soc. Coop. Caseificio Torricelle Soc. Coop. in liquidazione con stabilimento in Via Torricelle n. 1,

DI SOSPENDERE

l'utilizzo del serbatoio di GPL, fino alla regolarizzazione dell'impianto in materia di prevenzione incendi;

DI FAR SVUOTARE E BONIFICARE

Il serbatoio di litri 3000 fuori terra ad opera della ditta proprietaria con personale specializzato e con procedure di sicurezza, fino alla regolarizzazione dell'impianto in materia di prevenzione incendi.

Di adeguare alle prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'area di ubicazione del serbatoio e dell'impianto produzione calore;

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, rappresentante legale della soc. Coop. Caseificio Torricelle Soc. Coop. in liquidazione con stabilimento in Via Torricelle n. 1 innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- b) All'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Salerno
- c) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di relazionare sulla esecuzione del presente provvedimento e di relazionare in merito.

Il responsabile del servizio
geom. Mario BARLOTTI