



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20/06/2013

prot. 23253

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 24 GIU. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 245 del 20/06/2013

Del Registro Generale n. 949 del 24 GIU. 2013

OGGETTO: MANUTENZIONE APPARECCHI ANTINCENDIO (UNI 9994 E D.LGS 81/08)
PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2013.
APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SAE DI SABIA VINCENZO & C.
SNC

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4947 06/02/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 26 del 01/02/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e con le pesature di cui al verbale n. 06 del 04/12/2012.

PREMESSO che il D.P.R. 27 Aprile 1955, n.547 all'art.34/c dispone negli ambienti di lavoro, l'obbligo di predisporre mezzi di estinzione idonei compresi gli estintori portatili di primo intervento i quali devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

Che gli estintori sono degli apparecchi mobili (portatili o carrellati), contenenti un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna, collocati nell'ambiente protetto e servono ad assicurare, per numero, caratteristiche e ubicazione, un primo efficace intervento su un principio di incendio o un incendio di limitate proporzioni.

Che la norma UNI 9994, è senza dubbio la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni cui sottoporre gli estintori per avere sicurezza della loro efficienza che possono essere sintetizzate in:

Sorveglianza	operazione che viene effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione antincendio atta a rilevare le eventuali anomalie e segnalarle a ditta specializzata e di riconosciuta capacità che provvederà.
Controllo	operazione che comporta una serie di controlli come stabilito dalla tabella UNI 9994 da effettuarsi ogni semestre come stabilito dal D.P.R. n°547
Revisione	consiste in una misura di prevenzione, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite l'effettuazione di accertamenti ed interventi previsti dalla tabella UNI 9994 e sostituzione degli estinguenti da effettuarsi con frequenza come da prospetto: A polvere : 36 mesi Ad acqua o schiuma : 18 mesi Co2 : 60 mesi
Collaudo	Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare con la frequenza sotto indicata, la stabilità del serbatoio o delle bombole dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione, devono subire un collaudo periodico ogni sei anni consistente in una prova idraulica della durata di un minuto alla pressione di 3,5 MPa ad eccezione degli estintori a CO2 per i quali la pressione di prova deve essere di 25MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

Che il nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione;

Che con il nuovo decreto legislativo, sono state abrogate alcune normative in quanto inserite nel testo unico, tra cui il DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Che occorre effettuare i seguenti servizi sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici, nei plessi e nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale e negli automezzi comunali:

- controllo e revisione annuale (1° e 2° semestre 2013), da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, su n. 223 apparecchiature antincendio .
- Collaudo da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, su n. 5 apparecchiature antincendio.
- Sostituzione della polvere da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, per un totale di kg. 195 su n. 25 apparecchiature antincendio.
- Sostituzione della polvere da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, per un totale di kg. 10 su n. 2 apparecchiature antincendio CO2.

Che, ai sensi della normativa vigente, con determina dirigenziale n. 193 del 24/05/2013 – CIG Z3B0A0C84B, si è proceduto ad impegnare la somma di € 2.479,34 IVA esclusa come per legge, ovvero € 3.000,00 IVA inclusa, e si è dato avvio al procedimento di gara de quo, con il criterio di affidamento mediante ribasso sull'importo della fornitura del servizio posto a base di gara, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18/02/2004 ed in conformità all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006;

Che in data 19/06/2013, si è regolarmente svolta la procedura di gara con aggiudicazione in favore della ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Via S.S. 18 Km 89+200 - 84047 Ponte Barizzo Capaccio (SA) per l'importo complessivo di € 1.939,50 IVA esclusa come per legge ovvero per € 2.346,80 IVA inclusa come per legge.

Ritenuto ora di procedere ad approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio in questione.

- Visto l'art. 73 dello statuto vigente;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;
- Visto il D.P.R. 27 Aprile 1955, n.547
- Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio di :
 - controllo e revisione annuale (1° e 2° semestre 2013), da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, su n. 223 apparecchiature antincendio .
 - Collaudo da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, su n. 5 apparecchiature antincendio.
 - Sostituzione della polvere da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, per un totale di kg. 195 su n. 25 apparecchiature antincendio.
 - Sostituzione della polvere da eseguirsi in conformità alla norma UNI 9994, per un totale di kg. 10 su n. 2 apparecchiature antincendio CO2.
 sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici, nei plessi e nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale e negli automezzi comunali, come risulta dall'allegato verbale di gara.
3. Di affidare la fornitura del servizio in questione, alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Via S.S. 18 Km 89+200 - 84047 Ponte Barizzo Capaccio (SA), per l'importo complessivo di € 1.939,50 IVA esclusa come per legge ovvero per € 2.346,80 IVA inclusa come per legge.
4. Di comunicare alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, l'esito della gara con aggiudicazione a suo favore.
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Segreteria, per i conseguenti adempimenti.

A/R

Il Responsabile del Settore
dott. Ing. Carmine GRECO

